



Empresa Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Chincha S.A.

COMUNICADO N° 011- 2017

POR LA FUERTE CARGA DE CAMIONES CEDE LINEA DE AGUA DOMICILIARIA Y ORIGINA UN ANIEGO EN SECTOR DE CRUZ BLANCA



**EPS SEMAPACH ACTUO ANTE LA EMERGENCIA Y DEJA OPERATIVO
SISTEMA DE AGUA DOMICILIARIO**

**EL AGUA PROVOCADA POR EL ANIEGO SOLO DISCURRIO POR LA CALLE Y EN POCA
CANTIDAD**



Al parecer la carga pesada de camiones que transitan por la zona origino que una de las líneas domiciliarias ubicadas en el sector de Cruz Blanca casi al frente de la I.E. 22234 colapse.

Precisamente ayer se realizó el mejoramiento de un tramo de la línea troncal en el lugar en mención, la cual quedo completamente operativa, para ser exactos se instaló una corporación.

La EPS SEMAPACH aclara que los trabajos realizados el día anterior no tienen nada que ver con la avería suscitada, se presume que el paso de camiones de carga originó que una de las líneas domiciliarias cediera de manera lenta provocando un aniego que fue reportado por los vecinos del lugar.

El equipo de emergencia se constituyó esta mañana al lugar en mención, reparando de inmediato la avería que hasta el cierre de la presente edición la línea operaba de manera adecuada, felizmente no se registraron daños materiales en ninguna de las viviendas de la zona.

Reiteramos la comprensión a los transeúntes y transportistas que circulan por el lugar pero son reparaciones que suelen presentarse, la EPS SEMAPACH reitera el compromiso de seguir sirviéndolos de la mejor manera.

¡SEMAPACH UNA EMPRESA DE CHINCHA PARA TODOS LOS CHINCHANOS!

Chincha, 11 de enero del 2017

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL