



Empresa Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Chincha S.A.

COMUNICADO N° 037 - 2017

ANIEGO EN LA PRIMERA CUADRA DE LA CALLE SAN MARTIN EN PUEBLO NUEVO FUE CONTROLADO



**ROTURA DE LÍNEA MATRIZ DE 4 PULGADAS FUE A CAUSA DE LA FUERTE PRESIÓN
DE UNA RAÍZ UBICADA CERCA AL LUGAR AFECTADO**

La EPS SEMAPACH informa a la comunidad chinchana que el aniego de agua potable que se registró en la Primera Cuadra de la Calle San Martín en el distrito de Pueblo Nuevo, producido por la rotura de una tubería matriz de 4 pulgadas de diámetro fue controlado por nuestra representada. El

abastecimiento de agua potable en esta zona continuó con absoluta normalidad debido a que los reservorios se mantienen en su máximo nivel de capacidad.



El incidente se produjo en horas de la mañana e inmediatamente personal técnico de SEMAPACH atendió la emergencia.

La causa de la rotura fue por una raíz de un árbol que se encuentra ubicada cerca al lugar que al crecer ha ido presionando fuertemente la línea de concreto originando la rajadura, el agua que discurrió por las calles fue en mediana cantidad, no afectando vivienda alguna.

Los trabajos serán concluidos en las próximas horas y la línea quedara operativa, por lo pronto solicitamos al ente municipal correspondiente bajo su área de parque y jardines, la reubicación de mencionado árbol para evitarnos otro aniego similar.

¡SEMAPACH UNA EMPRESA DE CHINCHA PARA TODOS LOS CHINCHANOS!

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

CHINCHA ALTA, 15 DE FEBRERO 2017